

CONCEPT D 35 D/I L1465W1396 BFLEX HF 840 N  
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

90707L033EN0000



Distribución de la luz



L=1465mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** Arquitectural, Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Arte y Cultura, Educación, Salud y bienestar  
**Tipo de Aplicación:** Suspende  
**Fuente de Alimentación Incluida:** Sí  
**Fuente de Alimentación:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT D 35 D/I L1465W1396 BFLEX HF 840 N

CARACTERÍSTICAS

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria triangular  
**Clase de Aislamiento:** I  
**Índice de Protección (IP):** 40  
**Temperatura Ambiente de Funcionamiento (°C):** ]-5, 25[  
**Garantía (años):** 5  
**Punto de Entrada del Cable de Alimentación:** Atrás

MATERIALES

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido  
**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster  
**Color:** Jungle (N)  
**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 960

SISTEMA ÓPTICO

**Sistema Óptico:** bFLEX - Difusor opal  
**Distribución de la Luz:** Directa / Indirecta  
**Haz de Luz (°):** 111

DADOS TÉCNICOS

**Fuente de Luz:** LED  
**Potencia Total (W):** 171

**Tensión de Red:** 220-240V-50/60Hz  
**Factor de Potencia (λ):** 0,98  
**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 16090  
**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 94  
**Unified Glare Rating (UGR):** <25  
**Vida Útil Media del LED:** 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C  
**CCT - Temperatura de Color (K):** 4000  
**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >80  
**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3  
**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 24  
**Dimming de la Fuente de Alimentación:** ON/OFF  
**Sistema Central de Baterías (VDC):** 280-373  
**Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16:** <45

DIMENSIONES

**L - Longitud (mm):** 1465  
**W - Anchura (mm):** 1396  
**H - Altura (mm):** 56

NOTAS

- Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado;
- Para garantizar una uniformidad total de la luz en el techo, la instalación debe realizarse con una distancia mínima de 500 mm;
- El nivel de ruido es inferior a 20 dB, inferior al nivel medio de ruido en entornos como bibliotecas y salas de lectura.